



Gemeinde
Baar-Ebenhausen

ABWASSERBESEITIGUNGSVERBAND INGOLSTADT-SÜD



Markt
Reichertshofen

Protokoll über die Dichtheitsprüfung n. DIN EN 1610(Neubau) ATV M 143(Bestand)

Bauherr bzw. Auftraggeber: _____

Straße: _____ Fl. Nr.: _____

Gemarkung: Reichertshofen, Baar, Ebenhausen, Gotteshofen, Adelshausen, Karlskron

Entwässerungsanlage erstellt / geändert durch Firma: _____

Dichtheitsprüfung durch Firma: _____

Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen (nach Grabenverfüllung)

Prüfdatum _____

zwischen Haus und Rev. Schacht Leitung unter der Bodenplatte siehe beil. Plan

Kanalmaterial / Durchmesser / Länge: _____

Prüfmedium: Luft

Wasser Höhe der Wassersäule am tiefsten Punkt __, __ m
(Die Wassersäule muss bis zur Rückstauenebene reichen)

Prüfdauer: 30 Minuten

Prüfergebnis: Dicht Undicht

Dichtheitsprüfung Zwischenschächte Nr. _____ Prüfdatum _____

Prüfmedium: Luft Wasser

Prüfdauer: 30 Minuten

Prüfergebnis: Dicht Undicht

Wichtiger Hinweis:

Dem Protokoll ist als Anlage eine Skizze über den Leitungsverlauf beizulegen.

Das Protokoll ist unverzüglich nach der Prüfung beim Abwasserbeseitigungsverband Ingolstadt - Süd vorzulegen.

Ort, Datum

Prüfer, Firma, Unterschrift

- Sofern sie die geforderten Informationen enthalten, werden auch Protokolle in anderer Form akzeptiert.
- Kontakt: Tel.: 08453-33477-12FAX: -20 Mail: info@abv-in-sued.de
- Weiterführende Informationen finden Sie unter www.abv-in-sued.de, oder www.lfu.bayern.de/wasser/
- Hinweis für den Bauherrn: Eine normgerechte Verlegung der Abwasserkanäle umfasst auch die abschließende Dichtheitsprüfung durch den Hersteller und muss nicht gesondert vereinbart werden.